

	вопрос	ответ
1	Проектом предусмотрено испытывать трубопроводы методом гидравлического испытания, прошу пояснить возможно ли зимой в условиях крайнего севера осуществить замену гидравлических испытаний на пневматические? При замене способа испытаний нужно проходить повторную экспертизу проекта или достаточно будет получить подтверждение от проектировщика в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ. Так же прошу пояснить необходимо ли при проведении пневматических испытаний сопровождать их Акустико-эмиссионной диагностикой, в свою очередь в ГОСТ 32569 проведение Акустико-эмиссионной диагностики носит рекомендательный характер. Прошу учесть то, что при строительстве трубопроводов используется бесшовная труба, а сварные соединения подвергаются визуально-измерительному и радиографическому контролю вероятность критических разрушений минимальна. Таким образом, суть рекомендации ГОСТ 32569, при замене способа испытания в случае нового строительства сводится к уменьшению риска возникновения критических разрушений и аварий.	Методы испытания трубопроводов, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности объекта капитального строительства, устанавливаются в проектной документации объекта капитального строительства. Согласно части 1.2, части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с Кодексом, в том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Кодекса.
2	Прошу дать разъяснения применения приказа РТП от 04.09.2020 №334 к специалистам проектной организации. Специалисты подрядчика (проектировщики, изыскатели) аттестованы по шифру Б.2.3, правомочно ли требование заказчика к подрядчику в рамках договора на выполнение проектно-изыскательских работ в части аттестации специалистов подрядчика по шифру Б.2.1.	Согласно ст. 14.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (далее - работники), в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований промышленной безопасности обязаны не реже одного раза в пять лет получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности. Категории таких работников определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности

		гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». Подготовка иных категорий работников в области промышленной безопасности осуществляется в соответствии с требованиями к таким работникам, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Руководители и специалисты организаций проходят аттестацию в области промышленной безопасности в Территориальных аттестационных комиссиях территориальных органов Ростехнадзора (далее - ТАК) в объеме соответствующей должностной инструкции, согласно требованиям, приложения к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.09.2020 № 334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». Аттестация работников в области промышленной безопасности проводится в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей. Документы, подтверждающие прохождение аттестации, полученные до вступления в силу Приказа от 04.09.2020 № 334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», действительны на всей территории Российской Федерации до конца, указанного в них срока. В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» данное письмо не является официальным разъяснением нормативных правовых актов. Федеральные органы исполнительной власти в отношении принятых ими нормативных правовых актов дают официальные разъяснения обязательных требований исключительно в целях пояснения их содержания. Официальные разъяснения не могут устанавливать новые обязательные требования, а также изменять смысл обязательных требований и выходить за пределы разъясняемых обязательных требований. Официальные разъяснения обязательных требований утверждаются руководителем (заместителем руководителя) федерального органа исполнительной власти. За соответствующими разъяснениями обязательных требований Вы можете обратиться в принявший их.
3	Допускается ли назначение ответственным за осуществление производственного	На основании пункта 10 Правил организации и осуществления производственного контроля за

контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением (согласно п.233 приказа от 15 декабря 2020 г. N 536 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением") и ответственным за осуществление производственного контроля (согласно п.14 Постановления Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. N 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности") одного и того же работника организации?	соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 (далее - Правила), ответственность за организацию производственного контроля несет руководитель эксплуатирующей организации (руководитель обособленного подразделения юридического лица), индивидуальный предприниматель. Ответственность за осуществление производственного контроля несут лица, на которых возложены такие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом требований пунктов 11-12 Правил. На основании пункта 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденным приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее - ФНП), организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие эксплуатацию оборудования под давлением (эксплуатирующая организация), должны обеспечить содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и безопасные условия его эксплуатации. В этих целях, в том числе необходимо: - организовать безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и обеспечить их соблюдение; " назначить распорядительным документом организации из числа инженерно- технических работников, состоящих в штате эксплуатирующей организации, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасном производственном объекте (далее - ОПО), а также ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности. На основании пункта 232 ФНП, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования не может совмещать обязанности ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением. Обязанности ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, определены пунктом 233 ФНП и должностной инструкцией.
---	--